



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 51 DEL 22/09/2025

Oggetto: Affidamento del servizio rimozione e installazione di saracinesche impianto antincendio Polo Logistico Catania

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha necessità di rimozione e installazione di saracinesche impianto antincendio dell'Interporto di Catania;
- Sono state inviate richieste di preventivo alle seguenti ditte:
 - Riolo Impianti S.A.S Ns. prot. 1598 del 07/08/25;
 - Sud Antincendio S.r.l Ns prot. 1599 del 07/07/25;
 - Samax Project S.r.l Ns prot. 1600 del 07/08/25;
 - LC Impianti Ns. prot. 1771 del 05/09/25;
 - C.I.T. S.r.l Ns prot. 1772 del 05/09/25;
 - MVM Ns prot. 1773 del 05/09/25
- Sono pervenuti solo due preventivi:
 - ditta C.I.T. S.r.l. Ns. prot. 09/09/25 per un importo di € 16.738,70 comprensivo di
 - ditta MVM Ns. prot. 1856 del 16/09/25, per un importo di € 6.141,06 escluso di iva al 22%:

VISTO:

Il preventivo ricevuto dalla ditta MVM., che include:

- sostituzione di valvole esistenti all'interno di pozzetti stradali.;
- Saranno svolte le seguenti lavorazione per ogni valvola: "Rimozione e Smaltimento delle valvole esistenti";
- Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla tipo Wafer per pressioni di esercizio PN 16 bar, complete di maniglione e quant'altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante (DN 125 mm);
- La verifica della funzionalità della chiusura delle valvole.



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

VISTI:

- il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- le linee guida ANAC n° 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", così come aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

CONSIDERATO che:

- La ditta MVM s.a.s. ha presentato un'offerta dettagliata e vantaggiosa sia dal punto di vista economico che tecnico, con un importo totale di € 6.141,06 oltre IVA.

DETERMINA

- Di affidare il servizio di ripristino dell'impianto elettrico a servizio rimozione e installazione di saracinesche impianto antincendio Polo Logistico Catania alla ditta MVM con sede in Catania Viale XX Settembre 43 95128 Catania P.IVA N° 03840560878;
- Di individuare nel Geom. Francesco Coco il Responsabile Unico del Progetto;
- Di trasmettere copia della presente determina al Responsabile del Procedimento ivi designato e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Gaetano Colletti

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico